

# 供水可靠性关键指标数据 (2024年2月)

水质合格率	水压合格率	供水可靠率 (WSRI)	用户平均停水时长 (WSR, 分钟)	用户平均停水次数 (次)
100	99.39	99.9688	13	0.098
评价依据: 1、芜湖市供水可靠性管制实施方案(试行) 2、《城市供水系统用户端可靠性评价规程》(T/CUWA060-2023)				