

# 2023年度供水可靠性关键指标数据

水质合格率	水压合格率	供水可靠率 (WSRI)	用户平均停水时长 (WSR, 分钟)	用户平均停水次数 (次)
100	99.38	99.9800	105.1	0.55
评价依据：1、芜湖市供水可靠性管制实施方案（试行）2、《城市供水系统用户端可靠性评价规程》(T/CUWA060-2023)				