

2023 年 12 月出厂及管网测压点压力公告

水厂	出厂平均压力值 (Mpa)	出厂压力合格率 (%)	管网测压点	管网平均压力值 (Mpa)	管网压力合格率 (%)
健康路水厂	0.341	100	鸠江区政府	0.264	100
杨家门水厂	0.348	100	经济开发区	0.264	99.99
利民路水厂	0.328	100	中央城	0.301	100
三山水厂	0.347	100	沐春园	0.283	99.99
/	/	/	华衍水务	0.255	99.92
/	/	/	步行街	0.287	100
/	/	/	南翔车都	0.238	100
/	/	/	工程大学	0.239	100
/	/	/	繁北工业园	0.306	99.52
/	/	/	鹏飞小区	0.261	99.98

按照相关国家、行业等标准规范规定，管网末梢压力不应低于 0.14Mpa。