2024年3月出厂及管网测压点压力公告

水厂	出厂平均压力值 (Mpa)	出厂压力合格率(%)	管网测压点	管网平均压力值 (Mpa)	管网压力合格率 (%)
健康路水厂	0.354	100	鸠江区政府	0.260	100
杨家门水厂	0.341	100	经济开发区	0.255	100
利民路水厂	0.327	100	中央城	0.297	100
三山水厂	0.335	100	沐春园	0.281	100
/	/	/	华衍水务	0.258	100
/	/	/	步行街	0.243	100
/	/	/	南翔车都	0.238	100
/	/	/	工程大学	0.239	100
/	/	/	繁北工业园	0.299	100
/	/	/	鹏发小区	0.249	100

按照相关国家、行业等标准规范规定，管网末梢压力不应低于0.14Mpa。